

## 交渉概要書

工事名	東北自動車道 利根川橋耐震補強工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年6月13日（火） 10：00～11：00
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 162会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：管理事業部 調査役、構造設計チームリーダー 加須管理事務所 改良Ⅱ担当課長
	技術提案書提出者： エムエムブリッジ株式会社・鉄建建設株式会社 東北自動車道 利根川橋耐震補強工事特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>技術提案の内容について、下記のとおり文言等の追加修正を行い、補足説明を行うこと。</p> <p><b>【評価項目① 技術提案1】</b> 1：技術提案の適用範囲について</p> <p><b>【提案項目② 技術提案1】</b> 1：技術提案の適用範囲について</p> <p><b>【提案項目③ 技術提案1】</b> 1：技術提案の適用範囲について</p>	<p>各提案内容の補足説明を行えるよう技術提案書の見直しを行った。</p> <p>1：下弦材吊足場設置箇所と想定しているため修正する。</p> <p>1：足場工設置範囲の橋軸方向の全長と想定しているため追記する。</p> <p>1：板厚 30 mm以下の当て板補強を対象としているため、その旨を追記する。</p>