

質問書に対する回答

(件名) 東北自動車道 思川橋耐震補強工事

質問書No.	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 25-18 橋座補修工	25-18-2 種別に橋座補修工設置工において、使用する材料の鉄筋径がD41との記載がございますが、当該材料について製作元から製作不可との回答がありました。代替の材料の仕様についていかがお考えでしょうか。また、予定している材料単価につきましては見積採用でよろしいでしょうか。ご教示ください。	12月11日付質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 参考図に示す材料について、製作・見積可能であることを確認しています。