

質問書に対する回答

(件名) 東北自動車道 思川橋耐震補強工事

質問書No.	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 25-19-3 材料及び施工	<p>1. (3) について「工用道路造成箇所には敷鉄板を設置し、養生するものとする。」とありますが敷鉄板設置の範囲が記載されていません。思川橋、黒川橋それぞれの使用する敷鉄板の数量をご教授ください。</p> <p>2. 敷鉄板の運搬費は工用道路A、Bに含まれるのでしょうか。ご教授ください。</p> <p>3. 敷鉄板の設置期間は全期間内で想定していますでしょうか。思川橋、黒川橋それぞれの期間をご教授ください。</p>	<p>11月13日付質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。</p> <p>特記仕様書に記載の「敷鉄板」に関する事項については、不要な項目であるため、当該項目に係る交付図書を訂正いたしますので、詳細については訂正公告をご確認ください。</p>
2	設計図 思川橋 249/255 思川橋（上下線）資材搬入概要図	<p>注記2. コルゲートパイプ廻りの裏込材は径100mm以上の玉石を含まない良質材（C40程度）を使用し最大90%以上に締固めを行うこと。とありますがこの材料は購入材と考えてよろしいでしょうか。また使用数量をご教授ください。</p>	<p>11月13日付質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。</p> <p>設計図面に記載の「注記」に関する事項については、不要な項目であるため、当該項目に係る交付図書を訂正いたしますので、詳細については訂正公告をご確認ください。</p>