

質問書に対する回答

件名) 首都圏中央連絡自動車道 成田舗装工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	単価表 61「コンクリート舗装版 (t=25cm)」 62「すり付け版 (t=15～ 19cm)」	表面仕上げは「タイングルーピング仕上げ」または「粗面仕上げ(ほうき目仕上げ)」のどちらでしょうか。	「タイングルーピング仕上げ」となります。
2	単価表 107「路面標示標準型A1」 108「路面標示標準型A1 (夜)」	昼と夜の区分は、昼間施工は未供用区間、夜間施工は供用区間でよろしいでしょうか。	夜間施工は、特記仕様書9-4「ランプ閉鎖」に示すランプ閉鎖時に実施する作業となります。 路面標示標準型A1(夜)の施工範囲は、大栄JCT 設計図 路面標示工詳細図(1)～(3)(44/56～46/56)をご確認ください。
3	単価表 150「Gr-A-GFPC」 151「Gr-Am-GFPC」	数量の216mと63mは、防護柵の設置延長でしょうか。 また、コンクリートブロック基礎の設置数は、設置する防護柵支柱の本数と同数と考えてよろしいでしょうか。	「Gr-A-GFPC」と「Gr-Am-GFPC」の各数量216mと63mは、防護柵の設置延長となります。 基礎の設置数に関しては、防護柵支柱の本数と同数とお考えください。
4	単価表 152「Gr-A-GFPS」 153「Gr-SC-GFPS」	数量の112mと30mは、防護柵の設置延長でしょうか。 また、鞘管基礎の設置数は、設置する防護柵支柱の本数と同数と考えてよろしいでしょうか。	「Gr-A-GFPS」と「Gr-SC-GFPS」の各数量112mと30mは、防護柵の設置延長となります。 基礎の設置数に関しては、防護柵支柱の本数と同数とお考えください。