

質問書に対する回答

工事名：東京外かく環状道路 中央ジャンクション北地中拡幅(南行)工事

No.	質問事項	回答
1	<p>【説明書P14】 「第三者との協議が必要な提案は採用しない」とあります、施工に伴う地表面への影響・変状調査(測量等)が必要ですが、この作業は道路管理者との協議、第三者への配慮が必要となります。従って、今回、提案内容から外すことで宜しいでしょうか。ご教示願います。</p>	提案する施工方法等によって、やむを得ず隣接する関連工事等との協議が必要となる場合は、技術対話において確認させて頂きます。
2	<p>【基本性能・基本条件書3/9、7/9】 (3/9)設計に用いる地下水条件は、既往の調査結果により、また本工事の施工による影響も評価し設定します。しかし隣接する工事によりその設定値が変動することも懸念されます。(7/9)リスク分担先が受注者となっていますが、隣接工事による地下水の変動への対応は、別途協議として判断して宜しいでしょうか。ご教示願います。</p>	隣接工事による地下水の変動への対応は、別途協議と考えて下さい。
3	<p>【基本性能・基本条件書P4(4/9)、説明図-12(5/6)] 「本線トンネル坑内の施工可能ヤード図」に対して、内部構築、本線セグメント撤去および棟壁の施工等の作業では、その履行が難しいと考えています。ご教示願います。</p>	施工可能ヤードは、設計説明図-12「施工ヤードの使用条件」に示すとおりです。やむを得ず隣接する関連工事等との協議が必要となる場合には、技術対話にて、ご提案の内容や本線トンネルに与える影響などについて確認させて頂きます。