

質問書に対する回答

件名)首都圏中央連絡自動車道 牛久高架橋(下部工)工事

No.	質問箇所	質問事項	質問回答
1	設計図面14-4 下部工 345/381～381/381	図中の橋脚数量表に隅肉溶接延長〇〇mとありますが、隅肉溶接の積算基準は何を使用していますか、ご提示願います。	貴社の施工計画に基づき、必要な費用を計上願います。
2	特記仕様書15-1	残存物件引渡し方法として記載のある、つくば市梶内の水戸工事事務所つくばJCT資材置場の住所及び置場平面図をご提示願います。	つくばJCT内に位置する資材置場です。 詳細な住所及び置場平面図については、契約後に提示いたします。
3	金抜設計書一番号74	撤去工-用・排水溝P(H)・ ϕ 0.30における撤去の歩掛は何を使用していますか、ご提示願います。	貴社の施工計画に基づき、必要な費用を計上願います。
4	金抜設計書一番号79 設計図面15-1_付帯工32/108 (構造物撤去工詳細図(1))	撤去工-遮水壁鋼矢板Ⅱ w(L=2.0m)は詳細が判断できません。施工方法は引抜きですか、切断でしょうか。ご提示願います。	特記仕様書15-1に記載のとおり、撤去した部材は残存物件として引渡すこととなっていますので、引抜きになります。
5	設計図面15-1_付帯工 46/108～49/108(仮設構造物 詳細図(1)～(5))	材料表の足場板200×4000は鋼製の市販品がないため、足場板は合板でしょうか。または軽量足場板240×4000で代用することができるでしょうか、ご提示願います。	貴社の施工計画に基づき、お考えください。
6	設計図面15-1_付帯工 46/108～49/108(仮設構造物 詳細図(1)～(5))	仮設構造物工での単管組立はどの歩掛を採用すべきでしょうか。パイプ支保工(国交省)の歩掛を採用してもよろしいでしょうか、ご提示願います。	貴社の施工計画に基づき、必要な費用を計上願います。