

## 質問書に対する回答

(件名) 長野自動車道 一本松トンネル補強工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	技術提案における施工条件書 (5/7) 仮設工	<p>「防護柵及び土留め杭に作用する衝突度の計算に用いるガードレールの種別は SB 種相当とする。」とありますが、 [REDACTED] A 種ガードレール（置き式タイプ）への変更は可能でしょうか。ご教示願います。</p>	<p>防護柵は、インバート掘削箇所への車両逸脱防止を目的に支柱を土留め杭に接続した構造を想定しております。 「技術提案における施工条件書 5/7 仮設工」に記載の条件を満足する性能を有していることを確認できれば、他の防護柵への変更は可能です。</p>