

質問書に対する回答

(件名) 長野自動車道 一本松トンネル補強工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1		変状区間1-2の支障物移設を、変状区間2と同じ時期（2021年2月～2021年4月）に施工してもよろしいでしょうか。また、施工可能な場合、移設されたケーブルへの切替作業は、変状区間2と変状区間1-2が同時期になることが可能でしょうか。	変状区間1-2の支障物移設を、変状区間2と同じ時期に施工することは可能です。また、移設されたケーブルへの切替作業も同様に同時期に施工することは可能です。