

質問書に対する回答

工事名) 東京外環自動車道 京葉ジャンクションBランプ工事

No.	質問箇所	質 問 事 項	回 答
4	特記仕様書P37 項目番号8-(2) 型わく工C(A)	セパレータ-取付用異形スタッドの仕様をご教示願います。	セパレータ-取付用異形スタッドの仕様について、正しくはL=300mm、D=22mmとなります。なお、交付図書を訂正します。