

質問書に対する回答

件名) 東京外環自動車道 京葉ジャンクションBランプ工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
18	シールド掘進工 設計図面（到達立坑図） 単価表133	設計図面（到達立坑図）5/18にシールドマシンと到達側 襍壁の間に取壊しコンクリート工（人力取壊し）が示さ れていますが、この取壊しコンクリート工は、シールド 掘進工Dに含まれているのでしょうか。ご教示願います。	そのとおりお考えください。

質問書に対する回答

件名) 東京外環自動車道 京葉ジャンクションBランプ工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
-----	------	------	----