

質問に対する回答書

工事名)東北自動車道 矢板北スマートIC舗装工事

No	質問事項	回答
1	単価表番号24:基礎ぐい($\phi 216.3$ 、 $t=5.8$)数量について、数量25mと明示されていますが、図面番号 20/28~27/28では、上り 19.5m、下 19.5m、計39.0となりますがどちらでしょうか。ご教示願います。	基礎ぐい($\phi 216.3$ 、 $t=5.8$)数量39.0mが正となります。 なお、上記については交付図書を訂正します。
2	単価表番号43:標識柱D1数量について、数量65基と明示されておりますが、図面番号 20/28~27/28では、上り 36基、下 45基、計81基となりますがどちらでしょうか。ご教示願います。	標識柱D1数量81基が正となります。 なお、上記については交付図書を訂正します。