

質問に対する回答について

工事名）秋田自動車道 岩見川橋耐震補強工事

質問事項と回答

| 番号 | 質問事項   | 回 答  |
|----|--|--|
| 1  | 金抜設計書<br>17-(14)排水装置取替 排水管 A<br>平尾鳥川橋と岩見川橋の排水装置の見積にあたり、曲管や金具の形状がわかる詳細図が必要です。詳細図の開示をお願いいたします。 | 平尾鳥川橋と岩見川橋は設計図に記載のとおり、既設排水撤去復旧となっておりますので、撤去した排水装置を再利用し復旧を行います。詳細図はありません。 |