

質問事項に対する回答書

(工事名)関越自動車道 塩沢石打SA受配電自家発電設備更新工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の 番号等	質問事項	回答
1	8月14日	設計図	新A-11 新A-26 長A-05 長B-05 上C-07		黒埼PA(上下)米山IC/SA(上下)名立谷浜IC コンクリートトラフ(W400×H535・W700×H600)の2種類にて布設するよ う記載がありますが、規格では内径W400×H215が最大です。 特注対応可能か確認しましたが、不可との返答がありました。 設計図に記載のあるコンクリートトラフのサイズに適合するメーカーをご教 授下さい。	コンクリートトラフの規格について下記のとおり訂正します。(落ちふた式U形側 溝 JIS A 5372 3種) 黒埼PA(上り線) 400A及び500A 黒埼PA(下り線) 400A及び500A 米山IC/SA(下り線) 500A 米山SA(上り線) 500A 名立谷浜IC/SA 500A なお、後日訂正公告を行います。