質問書に対する回答

件名）首都圏中央連絡自動車道　多古地区函渠工事

No.	質問事項	回答
1	金抜設計書において、特-(1)L型擁壁工の調査歩掛かり及び特別調査価格をご教示願います。	積算に関する事項はお答えできません。
2	金抜設計書において、特-(2)土柱ブロックの調査歩掛かりをご教示願います。	積算に関する事項はお答えできません。
3	金抜設計書において、特-(3)地盤改良工の事前調査の現場サンプリング箇所数は何カ所を見込んでいるか、ご教示願います。	特記仕様書　２２－１０　地盤改良工　（４）材料　２）施工箇所に記載のとおりです。
4	金抜設計書において、特-(3)地盤改良工の事前調査の現場サンプリング(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)結果により、深度の変更があった場合は設計変更の対象となるか？	そのようにお考えください。
5	金抜設計書において、特-(3)地盤改良工の必要な使用水がSTA.112+74付近の多古町水路より取水とあるが、必要水量が確保されない場合は設計変更の対象となるか？	そのようにお考えください。
6	金抜設計書において、特-(3)地盤改良工の改良材(T)はロス率を考慮した数量なのかご教示願います。	地盤改良工の改良材（T）の設計数量については、ロス分を除く改良材の数量となっております。なお、ロス率については、特記仕様書　２２－１０　地盤改良工　（７）支払　２）に記載のとおり単価に含みます。
7	金抜設計書において、特-(6)用水管路工　管路φ0.1、φ0.2のダクタイル鋳鉄管の特別調査価格をご教示願います。	積算に関する事項はお答えできません。