

質問事項に対する回答書

(工事名)北陸自動車道 米山トンネル補強工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の 番号等	質問事項	回答
1	10月1日	設計図	18/80～ 20/80		インバートコンクリートの型枠については、L=1m当たり数量として記載されていますが、妻枠1断面当たり数量との解釈でよいでしょうか。またその費用については、割掛のインバート妻型わく費に計上するとの解釈でよいでしょうか。	そのようにお考え下さい。
2	10月1日	割掛対象表 参考内訳書		【仮設備 工事費】	換気設備の送風機と集塵機の能力及び設置箇所はどのようにお考えですか、ご教示ください。	割掛対照表参考内訳書の内容に関する質問については、受け付けておりません。
3	10月1日	設計図	50/80		設計図では切断工はt=350となっております。コンクリート舗装とアスファルト舗装は現地での分別を行わず搬出する考えでよろしいでしょうか。	そのようにお考え下さい。