

質問事項に対する回答書

(工事名)北陸自動車道 米山トンネル補強工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	10月2日	特記仕様書 金抜設計書 図面【施設移設】	68 14 1/19~ 6/19	24-17 番号139~ 140	特記仕様書P68に明記されている『24-17トンネル支障ケーブル工』の光ケーブル(48-60SM-4K+WBB3)について、詳細の仕様をご教示願います。 ※型式は図面【施設移設】1/19~6/19	KDDI光設備建設仕様-[第3版]準拠 TKS1016-1防水型光ファイバケーブル仕様書(WBタイプ)準拠 48-60とは、108芯 SMとは、シングルモード 4Kとは、光4芯 警報線 WBBとは、ウォーター・ブロック・バージョンB(吸水リマー:浸水防止機能付き) 3とは、ケーブルの太さを示す番号とお考え下さい。