

質問事項に対する回答書

(工事名)北陸自動車道 米山トンネル補強工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	10月2日	金抜設計書	6	43	「監視員通路工 監視員通路工」について、特記仕様書24-7-5(3)支払1)では「既設構造物のウォールカッターによる切断」を含むと記載されていますが、図面55/80では具体的にどの部分を切断するのか不明です。施工場所(切断位置)と施工延長をご教示願います。	既設構造物のウォールカッターによる切断については、設計図【インバート対策工】44/80～49/80コンクリート構造物取壊しTypeA に示すとおりお考え下さい。
2	10月2日	金抜設計書	6	45	「監視員通路工 監査廊復旧工A」について、特記仕様書24-7-5(3)支払3)では中詰め砂の記載があります。中詰め砂は購入・再利用のいずれをお考えでしょうか。ご教示願います。	中詰め砂については、購入材とお考え下さい
3	10月2日	金抜設計書	6	46	「監視員通路工 監査廊復旧工B」について、特記仕様書24-7-5(3)支払4)では中詰め砂の記載があります。中詰め砂は購入・再利用のいずれをお考えでしょうか。ご教示願います。	中詰め砂については、購入材とお考え下さい