

質問事項に対する回答書

(工事名)北陸自動車道 米山トンネル補強工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の 番号等	質問事項	回答
1	10月19日	特記仕様書	33	24-7-3	2)計測工B 路面計測について、自動追尾トータルステーションを使用して路面高さを測定するものと考えて宜しいでしょうか。また、測定頻度が「施工開始前と完了後に1回」とありますが、各々1回／日の頻度で計測するものと考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	路面計測は、自動追尾トータルステーションではなく水準測量により行うものとお考え下さい。
2	10月19日	割掛対照表 参考内訳書	3	米山トンネル (上り線) 内空変位測定費	「数量内訳(参考)」で、 「計測頻度:施工前1回、施工中1回、施工後1回 計3回」とありますが、3回／日の頻度で計測するものと考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	割掛対照表参考内訳書の内容に関する質問については、受け付けておりません。