

質問書に対する回答

(件名) 首都圏中央連絡自動車道 境高架橋 (下部工) 工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
12	設計図25/362	機械継手D51の仕様が長さ360、径φ84とありますが該当する市販品がありません。機械式継手はねじ節鉄筋継手、摩擦圧接ネジ継手、スリーブ圧着ネジ継手のうちどの方式をお考えでしょうか。ご教示下さい。	設計図25/362柱かぶり詳細図については参考となりますので、必要な鉄筋のあきやかぶりが確保できる継手方法でお考えください。