

## 質問書に対する回答

### 件名)東関東自動車道 塔ヶ崎高架橋(鋼上部工)工事

No.	質問箇所	質問事項	質問回答
1	塔ヶ崎高架橋 図面139/156 コンクリート防護柵工 構造一般図(その5)【参考図】	図面下段に※アンカーボルトの材料費は、含まない。とございますが、ここで言うアンカーボルトとは、床版部・壁高欄天端部の両方を指すのでしょうか。ご教示願います。	設計図に記載のとおり、壁高欄天端部の落下物防止柵用アンカーボルトは含みません。
2	塔ヶ崎高架橋 図面139/156 コンクリート防護柵工 構造一般図(その5)【参考図】	構造詳細図(参考)、締結部断面図及び側面図に記載があります、ゴムバネ・支圧板・ネオプレーンゴム材の材料費及び施工費は、今回の工事対象でしょうか。ご教示願います。	そのとおりです。