

質問に対する回答書

工事名) 常磐自動車道 水戸管理事務所管内舗装補修工事

No	質問箇所	質問事項	回答
1	施工地域による経費の補正について	共通仮設費・現場管理費の施工地域による補正は計上されるのでしょうか。計上される場合は、一般交通の影響あり(1)・一般交通の影響あり(2)・市街地のどちらかをご教示ください。	特記仕様書1-4 施工地域区分に示すとおりとなります。
2	現場環境改善費について	現場環境改善費は計上されるのでしょうか。計上される場合は市街地か、それ以外のどちらかをご教示ください。	特記仕様書20-1(12)に示すとおり追加する場合があります。
3	路面標示標準型C1-2・C1-2(夜)について	特記仕様書19-5-1に矢印、記号、文字を施工するとありますが、設計図124/140の詳細図では1カ所当りの数量しか記載が無いのですが、全数量が矢印、記号、文字と考えて宜しいのでしょうか。	設計図124/140の詳細図は路面標示工の1箇所当たりの数量となります。全体数量は数量総括表をご確認ください。