

質問書に対する回答

(件名) 横浜環状南線 神戸橋（PC上部工）工事

番号	質問事項	回答
1	単価表39, 40 特-(1) 延長床版工について この工種に橋台背面の埋戻しと底版工は、含まれるでしょうか？	特記仕様書21-8-1延長床版工に記載のとおり、底版工は含まれますが、橋台背面の埋戻しについては、本件工事に含まれません。
2	割掛対象表について 延長床版の項目がありませんが、A1橋台A2橋台の背面の埋戻しは含まれますでしょうか。御教示願います。	橋台背面の埋戻しについては本件工事に含まれません。
3	割掛対象表について 延長床版の項目がありませんが延長床版下部の底版コンクリートは含まれますでしょうか。御教示願います。	特記仕様書21-8-1延長床版工に記載のとおり、底版工は含まれます。