

質問書に対する回答

(件名) 横浜環状南線 神戸橋（PC上部工）工事

質問箇所	質問事項	回答
1 図面	「横縫め鋼材は、設計書、図面等において『1S21.8プレグラウト型』ですが、図面に表記されているグリッド筋サイズが『1S28.6用』になっています。その場合のアンカープレート(図面表記無し)は『1S21.8用』でよいのでしょうか?	本件工事における横縫め鋼材の定着部については、設計図15/137、16/137 定着部詳細図 PC鋼より線1S21.8でお考えください。