

質問書に対する回答

件名)首都圏中央連絡自動車道 牛久高架橋(鋼上部工)工事

No.	質問箇所	質問事項	質問回答
1	設計図および参考図	<p>・排水管 図面につきまして 排水柵やフレキシブルチューブの詳細図は公表いた しておりますが、直管や曲管・加工管・伸縮管等の 詳細図も公表 お願い致します。</p>	<p>単価項目「排水ますA」及び「床版排水管」以外 の排水装置 については本工事に含まれておりません。 特記仕様書20-1(8)もあわせてご確認ください。</p>