

質問書に対する回答

件名)首都圏中央連絡自動車道 牛久高架橋(鋼上部工)工事

No.	質問箇所	質問事項	質問回答
11		特記仕様書 19-10 合成床版工 合成床版工Bは、輸送引渡しまでとし、鋼製型枠の架設・組立(シール材含む)、鉄筋の加工・運搬・組立は含まないものと考えてよろしいですか。	12月24日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 特記仕様書に誤りがありました。 正しくは、特記仕様書19-10(3)種別に示す合成床版工Bの区分内容に、鉄筋の加工・運搬・組立が含まれます。 上記については交付図書を訂正いたします。 なお、合成床版工Bに鋼製型枠の架設・組立(シール材含む)は含まれません。