

質問に対する回答について
工事名) 東北自動車道 安代～鹿角八幡平間橋梁補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	特記仕様書 17-4 断面修復工、17-4-3 断面復旧工 D は SSI 工法にて施工を行うものとするとの記載がありますが、他工法で施工することは可能でしょうか。	SSI 工法と同等の性能を有する工法で、監督員が認めた場合、施工可能です。