

質問に対する回答について

工事名) 秋田自動車道 満屋橋耐震補強工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	設計図（相去橋）図面番号 18/31 の橋梁修復工のコンクリートはつりにおいてW J工法を用いておりますが、設計図・特記仕様書において満屋橋・相去橋のRC巻立てにおけるコンクリート表面処理についての工法の指定がございません。コンクリート表面処理について見積を行う際は「コンクリートチップング工法」と「W J工法」どちらで見積もりを行えばよろしいでしょうか。ご教示願います。	土木工事共通仕様書 17-8-2 耐震補強用コンクリート表面処理工（4）支払に示す通り、ウォータージェットシステムを用いた処理としております。