

質問に対する回答書

件名) 東北自動車道 宇都宮管理事務所管内舗装補修工事

No	質問箇所	質問事項	回答
1	その他	コンクリート平板舗装の構造図がありません。ご教示願います。	コンクリート平板舗装の構造図については、共通仕様書14-7-1「舗装工」(2)種別に示すコンクリート平板舗装Dに対応する造園施設標準図集H-CH-Dのとおりです。