

質問に対する回答について

工事名) 東北自動車道 磐井川橋床版取替工事

質問事項と回答

番号	質問箇所	質問事項	回 答
1	金抜設計書 番号 52	設計図（磐井川下り線）4/66 に記載された、壁高欄（工場施工）については、いつ頃どこで実施されるのかご教示下さい。 また、特記仕様書 P32、P34 にはプレキャスト床版製作費に地覆壁高欄含むと記載がありますが、数量計算書には含まれていません。床版製作に含まれる場合、数量をご教示下さい。	4/66 に記載された壁高欄については、プレキャスト PC 床版で製作された工場にて壁高欄を施工する計画です。時期については、貴社の施工計画に基づいてお考え願います。壁高欄（工場施工）の数量については設計図 27/66 に記載しています。ただし、「土木工事請負契約における設計変更ガイドライン」の要件を満たす項目がある場合は設計変更の対象となります。
2	入札公告書	入札前価格交渉方式にて提出する諸経費の交渉対象は、全体工事費が対象となるか交渉対象項目のみであるかご教示下さい。	全体工事費が対象となります。
3	図面 63/66	磐井川橋の橋梁下部のヤードの使用可能範囲及び車両の進入可能範囲についてご教示下さい。	磐井川橋の橋梁下部の使用可能範囲は、概ね磐井川橋上下線の高架下となります。 また、車両の進入可能範囲は、P3 橋脚付近の既設堤防にある坂路を利用して橋梁下部に進入します。 ただし、「土木工事請負契約における設計変更ガイドライン」の要件を満たす項目がある場合は設計変更の対象となります。