

質問に対する回答について

工事名) 東北自動車道 磐井川橋床版取替工事

質問事項と回答

番号	質問箇所	質問事項	回 答
1	特記仕様書 P 5	【9－1 工事用地等の確保】に宮城県仙台市泉区野村字西坂（旧泉トールバリア（下り線）、宮城県大崎市古川（古川 I C 内プラ）および宮城県大崎市古川（古川 I C 外プラ）の敷地面積および使用用途が記載されております。これらの敷地の位置、敷地の寸法（幅および長さ）および周辺環境（進入路および交通量等）に関する資料を御提供願います。	敷地の位置については特記仕様書に記載の通りです。 旧泉トールバリアでの敷地の寸法は約 250m × 約 20.5m となります。旧泉トールバリアへの進入は隣接する一般道からとなります。 古川 I C 内プラ及び外プラでの敷地の寸法は約 30m × 約 36m となります。古川 I C 内プラ及び外プラへの進入は料金所の横からの進入となります。 ただし、「土木工事請負契約における設計変更ガイドライン」の要件を満たす項目がある場合は設計変更の対象となります。 周辺環境については現地をご確認下さい。
2	特記仕様書 P 4 2	渡り線施工時（仮設及び復旧）・中央分離帯を掘削する際の見積条件について、仮置の可否、土砂・路盤の運搬頻度などの諸条件をご提示ください。	施工方法については設計図書を参照の上、貴社の施工計画に基づきお考え下さい。