

質疑回答書

工事名) 東北自動車道 大谷PA受水槽設備更新工事

番号	質疑事項	回答
1	工事範囲において、第三者が通行する部分は仮囲いを必要としますか。	仮囲いまで必要な工事範囲は想定しておりませんが、必要に応じて簡易なバリケードなど第三者に対する配慮については想定して下さい。
2	都賀西方PA（上り線）の排水管新設工事で、国道293号線沿いの工事は夜間工事と思われませんが、国道293号線から都賀西方PA（上り線）敷地内までの斜面部分は昼間工事よろしいでしょうか。	そのとおりです。 ただし、特記仕様書1-9に示す関連工事と工事箇所が近接するため、当該工事受注者との工程調整は必要です。
3	都賀西方PA（上り線）浄化槽設備ですが、注記に使用停止と示す部分がありますが、使用停止部分は清掃消毒後は特に処理せず残置と考えてよろしいでしょうか。	そのとおりです。