

質問事項に対する回答書

(工事名)北陸自動車道 R3新潟管内橋梁補修工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	1月29日	特記仕様書	全般		諸経費の補正条件に関して現場環境改善費の補正は「地方部」でよろしいでしょうか	土木工事積算基準 第2編「10. 土木工事現場における現場環境改善費の積算」の規定に基づき、必要な費用を計上願います。
2	1月29日	特記仕様書	全般		諸経費の補正条件に関して施工地域による補正は「一般交通影響あり(1)」でよろしいでしょうか	土木工事積算基準 第2編「1-3-8共通仮設費(C)」及び「1-4現場管理費(E)」の規定に基づき、必要な費用を計上願います。
3	1月29日	特記仕様書	P29	21-14	週休2日に係る補正率に関して、補正額(差額)は設計金額×経費率×0.04(0.06)となっていますが、設計金額×0.04(0.06)ではないでしょうか	特記仕様書「21-14-3 補正対象項目及び補正方法」に記載のとおりです。
4	1月29日	設計図	156/164 159/164		佐々木橋の進入路と足場工の位置に整合性が無いように見えますがよろしいのでしょうか	ご指摘のとおりです。参考図に誤りがあるため、訂正公告を行いません。
5	1月29日	設計図	8/164		江口高架橋P10~P11間の施工に関して、移動足場での施工となっていますが架空線が支障となると考えられますが、移設は可能と考えてよろしかったでしょうか	架空線との近接施工となるものの、現時点では移設を考慮しておりません。ただし、工事契約後、架空線の管理者との協議により、架空線に対する防護等が必要となった場合の費用については、別途、監督者との協議により定めるものとします。
6	1月29日	設計図	4/164		祖父興野高架橋の施工時に、堤防上道路上に仮設物や資機材の設置は可能でしょうか	現時点では、堤防上道路上に仮設物や資機材の設置はできません。ただし、工事契約後、道路管理者との協議により設置可能となった場合は、それらに要する費用については、別途、監督者との協議により定めるものとします。
7	1月29日	特記仕様書	P27	21-12-2	飛雪防止網取替工の施工は夜間の本線上からの施工と考えておりますが、横断する一般道の規制は必要となりますでしょうか	一般道の規制は必要ありません。
8	1月29日	特記仕様書	P22	21-9	交通保安要員は施工時に関係警察署に提出する道路使用許可申請書に添付する保安施設設置図に基づいた実勢数量清算と考えてよろしいでしょうか	交通保安要員の配置については、特記仕様書「21-9 交通保安要員」に記載のとおりであり、交通保安要員の配置場所及び配置時間が大幅に変更となった場合の費用については、監督者との協議により定めるものとします。