

東日本高速道路株式会社 北海道支社  
支 社 長 田 中 直 樹

## 質問書に対する回答

(工事名) 道東自動車道 新千歳川橋耐震補強工事

### 質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	特記仕様書 27-4. 構造物掘削について (2) 構造物掘削特殊部の 1) 規格・仕様の表の内、特殊部 B の掘削箇所は、P1 橋脚ではありませんか？	構造物掘削 特殊部 B の掘削箇所は、特記仕様書「27-4. 構造物掘削(2) 構造物掘削特殊部 1) 規格・仕様」に示す P 4 橋脚ではなく、「27-4. 構造物掘削(1)」及び設計図「数量総括表(1)」に示すとおり新千歳川橋 P 1 橋脚が対象となります。

以 上