

質問書に対する回答
首都圏中央連絡自動車道 芝山工事

番号	設計図書等	番号等	質問事項	回答
1	特記仕様書 金抜設計書	P49, 51	<p>特記仕様書P49で「地盤改良工 改良材T2」は改良工B2に用いる特殊土用の改良材となっています。</p> <p>特記仕様書P51では「改良工A2」にも特殊土用改良材を用いるとの記載がありますが、この材料費を計上する項目が分かりません。</p> <p>金抜設計書の「地盤改良工 改良材T2」の数量3,828tはB2の材料だけではなく、A2の数量も含まれており、特記仕様書P49の区分内容の修正が必要という解釈でよろしいでしょうか。</p>	<p>5月10日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。</p> <p>特記仕様書P49に誤りがありました。</p> <p>上記については交付図書を訂正いたします。</p>
6	図面 附帯工	No.275、296	<p>調整池⑫における再生切込碎石路盤工の厚みについて、No.275の数量表では$t=15\text{cm}$とありますが、No.296では$t=10\text{cm}$とあります。どちらの数値が正しいでしょうか。</p>	<p>5月10日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。</p> <p>設計図275/349に誤りがありました。</p> <p>上記については交付図書を訂正いたします。</p>