

質問書に対する回答
首都圏中央連絡自動車道 芝山工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
3	設計図 附帯工 122/349 128/349	附帯工設計図122/349の材料表の鉄筋AIは0.736tですが、128/349の鉄筋表では総質量738kgですので、0.736tは誤記ではないでしょうか。ご教示下さい。	5月25日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 設計図 附帯工122/349に誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。