

質問書に対する回答  
首都圏中央連絡自動車道 横芝光工事

| 番号 | 質問箇所                      | 質問事項  | 回答   |
|----|---------------------------|---|--|
| 1  | 入札公告説明書<br>4-2.技術評価の評価項目等 | 評価項目に、「盛土施工時における盛土のり面部の品質確保(※1)のための施工上の方策に関する提案 ※1 締固め、のり面保護に関する内容」と示されていますが、「盛土のり面部の品質確保」には、のり面の締固めや植生シート施行前ののり面を保護する工夫、植生に関する工夫も含まれていると解釈してよろしいでしょうか。 | のり面の締固めや植生シート施行前ののり面を保護する工夫は含まれます。ただし、本工事で施工する植生に関する工夫は含まれません。 |