

質問事項に対する回答書

(工事名)磐越自動車道 宝珠山トンネル工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の 番号等	質問事項	回答
1	5月31日	設計図(5／5)	2/16 11/16		右下の「※設置は別途工事 計測は本工事(計測工A)」において、別途工事で設置する機器は自動計測器、手動計測器のどちらで計画されていますか？	自動計測器にて計画しています。
2	5月31日	設計図(5／5)	2/16 11/16		右下の「※設置は別途工事 計測は本工事(計測工A)」において、別途工事で設置する機器(通信機器など)はどこまで設置する計画でしょうか？	特記仕様書30-1(4)に基づき、既設トンネル(Ⅰ期線)の計測工については、機器の設置及び計測を本工事に追加する予定です。