

質問事項に対する回答書

(件名)磐越自動車道 宝珠山トンネル工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	7月6日	特記仕様書 図面 数量明細表	P35~37	25-7-1(2)	<p>特記仕様書のトンネル掘削のすべての項目において、『軽微な鏡吹付を必要とし』と記載がありますが、図面では小松トンネル、宝珠山トンネルともDⅢa(H)-A-K断面にのみ鏡吹付が記載されており、また数量明細表P9では吹付コンクリートA($t=100$)Kとして小松トンネル 46.7m³、宝珠山トンネル 513.2m³が計上されています。</p> <p>鏡吹付は DⅢa(H)-A-K断面のみ施工で数量明細表通りの数量と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>DⅢa(H)-A-K断面においては10cmの鏡吹付が必要と想定しており、その他の断面に関しては、特記仕様書25-7-1(2)に示すとおり、軽微な鏡吹付を必要とします。</p>