

質問事項に対する回答書

(件名)磐越自動車道 宝珠山トンネル工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	7月21日	金抜設計書	103番		「ずり処理工A」のトンネルずり仮置き場は参考図に示されていますが200m ² で規模が小さいため冬期施工の仮置き場として足りないと考えます。他に仮置き場が必要と考えますが、場所および運搬経路をご明示していただくようお願いいたします。 運搬経路(運搬距離)は積算条件となりますので同条件下で積算をし単価合意、協議をおこなう必要があります。また運搬経路は地元協議、公安協議等で経路変更をする場合も想定されますので積算条件として明示くださいようお願いいたします。	質問事項に対する回答書9の質問番号1にて回答させていただいたとおりです。 また、運搬経路につきましては、貴社の施工計画に基づき、貴社にて計画願います。
2	7月21日	金抜設計書	104番		「ずり処理工B」5,165m ³ は、特記仕様書7-1-1に示される自工区外盛土場(五泉PA付近)へ運搬し処理するものとなりますが、トンネル切羽から自工区外盛土場までの運搬経路を明示していただくようお願いいたします。 運搬経路(運搬距離)は積算条件となりますので同条件下で積算をし単価合意、協議をおこなう必要があります。また運搬経路は地元協議、公安協議等で経路変更をする場合も想定されますので積算条件として明示くださいようお願いいたします。	質問事項に対する回答書28の質問番号6にて回答させていただいたとおりです。
3	7月21日	金抜設計書	140番		「交通規制工「路肩規制 I × 1」は本線期線より施工すると想定しますが、割掛対象表に高速道路料金の項目がありません。高速道路料金は単価表19-1に直接割掛っているのか、その場合の高速道路料金はいくらなのか、あるいは本線を利用せず、施工するのかご教授願います。積算条件としてご明示していただくようお願いいたします。 ご明示がない場合、本線を利用した場合は協議と考えてよいでしょうか。	特記仕様書25-9-1「交通規制工」に示すとおりです。
4	7月21日	割掛対象表参考内訳書			割掛対象表に有料道路料金の項目がないため、本線を利用しての施工はないと考えます。本線を利用した場合は協議と考えてよいでしょうか。	そのとおりです。