

質問事項に対する回答書

(件名)磐越自動車道 宝珠山トンネル工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	4月19日	入札公告(説明書)		7-9. (1)	文末に「その履行方法をNEXCO東日本と協議を行うこと。」と記載されていますが、履行確認方法を協議するのではないのでしょうか。	入札公告(説明書)の記載に誤りがありましたので、訂正致します。 後日、訂正公告を確認願います。
2	4月19日	入札公告(説明書)		7-9. (2)	1行目に「技術提案の内容は原則認めない。」と記載されていますが、内容の変更は原則認めないと趣旨ではないのでしょうか。	入札公告(説明書)の記載に誤りがありましたので、訂正致します。 後日、訂正公告を確認願います。
3	4月19日	特記仕様書	27ページ	25-3-4 (1)種別	控35cmA及びBについて、区分内容が「粗面仕上げ」と「滑面仕上げ」と記載されていますが、設計図面にはA及びBの区分表示がありません。区分表示が分かる図面を提示ください。	コンクリートブロック積工の種別の記載がありませんでしたので、数量表に追加致します。 後日、訂正公告を確認願います。
4	4月19日	特記仕様書	24ページ	25-2-1 (2)種別	道路掘削 土砂及び土砂(表土)の土質区分について御教示ください。	「道路掘削 土砂」の土質区分は土砂B、「道路掘削 土砂(表土)」の土質区分は土砂Eを想定しております。