

質問事項に対する回答書

(件名)磐越自動車道 宝珠山トンネル工事

| 番号 | 日付    | 資料の種類    | ページ | 章の番号等      | 質問事項   | 回答   |
|----|-------|----------|-----|------------|--|--|
| 1  | 4月28日 | 技術提案について | P7  | 4-2<br>(1) | 評価項目②生産性向上において、ドローンを活用した技術の提案は可能でしょうか？I期線に近接しますが、人手に依らない飛行プログラムによる自動飛行であれば実施可能でしょうか？ご教示願います。 | 関連する法令に基づいた技術の提案(自動飛行)は可能です。なお、履行義務が生じる技術提案については、特記仕様書30-1「設計図書の変更および追加について」に記載の変更および追加の対象とはなりません。 |