

質問書回答

件名)東北自動車道 蓮田スマートIC(上り線)電気設備工事

	質問箇所	質問内容	回答
1	特記仕様書 P45 設計図 K-01	特記仕様書において(施設第05233号)が指定されており、機材仕様書では非常電話機の接続先はL-SV、インターフェース仕様でもL-SV仕様となっております。対して、設計図では接続先がGW(VoIP GW(非常電話用))となっております。どちらを正として考えればよろしいでしょうか。	設計図のGW(VoIP GW(非常電話用))を正とします。