

## 質問書に対する回答

件名) 館山自動車道 市原管理事務所管内舗装補修工事

| No. | 質問事項  | 回答   |
|-----|---|--|
| 1   | <p>図面番号2/102、3/102、4/102、数量明細書(1/3)(2/3)(3/3)<br/>数量明細書(1/3)(2/3)(3/3)の工区のうち、千東-E-R-50と千東-C-L-50の区間延長が136mとなっております。キロポスト0.050~0.213ですと、区間延長は163mになると思われませんが、当初計上の区間延長は136mと考えるのでしょうか。また、千東-E-R-50工区におけるオーバーレイ工B(t=4cm)(夜)の施工面積は、578㎡(136m×4.25m)にて計上されております。区間延長が163mですと692.8㎡(163m×4.25m)となります。</p> <p>千東-E-R-50工区及び千東-C-L-50工区に関する、オーバーレイ工B(t=4cm)(夜)、レベリング工アスファルト基層混合物A(夜)、床板防水工B(夜)などの数量は、提示されている数量を当初計上数量として考えるのでしょうか。</p> | <p>6月18日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。千東-E-R-50と千東-C-L-50の区間のキロポスト及び路面標示工 突起型路面標示B2-1(夜)の数量に誤りがありました。正しくは、千東-E-R-50 (E-0.254~E-0.390)、千東-C-L-50 (E-0.390~E-0.304、C-0.05~C-0.00) となります。なお、上記について交付図書を訂正いたします。</p> <p>また、区間延長は、136mです。千東-E-R-50工区及び千東-C-L-50工区に関する、オーバーレイ工B(t=4cm)(夜)、レベリング工アスファルト基層混合物A(夜)、床板防水工B(夜)などの数量は、数量明細書のとおりです。</p> |