

質問書に対する回答

件名) 館山自動車道 市原管理事務所管内舗装補修工事

No.	質問事項	回答
1	横断標準図について 土工部の事前コア採取厚さは下層路盤上面までとなっております。表層・基層断面のみ記載されている工区について舗装構成断面が分かる図面を頂けますでしょうか	6月21日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。舗装構成断面がわかる図面を追加します。 なお、上記については交付図書を訂正いたします。
2	残アスファルト合材等の取り除き費について 首都圏中央連絡自動車道の丹尾高架橋において内回りも対象と考えてよろしいでしょうか。 ※ (外回りは計上されているように思われます)	6月21日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。残アスファルト合材等の取り除き費について、首都圏中央連絡自動車道丹尾高架橋の内回りも対象となります。なお、上記について交付図書を訂正いたします。