

質問書に対する回答

件名) 館山自動車道 市原管理事務所管内舗装補修工事

No.	質問事項	回答
1	設計図 (3 / 102) 数量明細書について 今回の工事で計上されております。突起型路面標示工B2-1のリブ間隔は40cmと考えてよろしいでしょうか。	そのようにお考えください。なお、上記については交付図書を訂正いたします。