

質問書に対する回答

件名) 館山自動車道 市原管理事務所管内舗装補修工事

No.	質問事項	回答
1	<p>突起型路面標示 突起のリブ間の寸法について、図面に見当たりません。当初設計上の寸法をお教えください。</p>	<p>突起型路面標示工B2-1のリブ間隔は40cmとお考え下さい。 なお、上記については交付図書を訂正いたします。</p>
2	<p>床版防水工 85/102 断面図では端部防水が床版面以外の立上がり部まで記載されています。この場合、床版防水工の中に含まれているということですか。また、使われる材料や施工等は、グレードⅡに用いられる材料と同等ですか。含まれているのであれば数量についても、3つの種別ごとにお教え願います。</p>	<p>床版防水工に含まれるとお考え下さい。設計図面 85/102 頁にある通り、端部防水はグレードⅠとお考え下さい。</p>