

質問書に対する回答

(工事名) 関越自動車道 坂戸北工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	入札公告説明書「4-2. 1) 技術提案に関する技術評価点	技術提案評価項目の性能・機能で「新設の橋台・橋脚構築におけるコンクリート打設時および養生時」とありますが、ここでの橋台・橋脚とは本線の橋脚・橋脚だけでしょうか。あるいは西脇橋、つるまき橋も含まれたものでしょうか。またコンクリート打設とは単価表でのコンクリート A1-3、A1-5、B2-1 が対象と考えてよろしいでしょうか。	本工事において構築するすべての橋台・橋脚におけるコンクリート打設時及び養生時の品質確保に関する留意点と対応策についてご提案ください。なお、新設の橋台・橋脚構築におけるコンクリート打設時および養生時の単価項目は、設計図書に示す橋台・橋脚に関連するものとなります。
2	入札公告説明書「4-2. 1) 技術提案に関する技術評価点	技術提案評価項目の性能・機能で「新設の橋台・橋脚構築におけるコンクリート打設時および養生時 ※1。 ※1：コンクリート標準示方書【施工編施工標準】における 7.4 打込み、7.5 締固め、7.6 仕上げ、8 章養生」とありますが、2 提案は打込み、締固め、仕上げ、養生で指定はあるのでしょうか、それともどの段階でもいいのでしょうか。また2 提案はそれぞれ別の段階とする必要はあるのでしょうか。同じ段階での2 提案でもいいのでしょうか。	評価項目として求める2提案について指定はありません。
3	入札公告説明書「4-2. 1) 技術提案に関する技術評価点	技術提案評価項目の特別な安全対策で「新設の場所打ち杭、橋台・橋脚の施工時」とありますが、ここでの場所打ち杭、橋台・橋脚とは本線の橋脚・橋脚だけでしょうか。あるいは西脇橋、つるまき橋も含まれたものでしょうか。	本工事のすべての場所打ち杭、橋台・橋脚の施工のうち、供用中路線（関越道）に近接して行う施工時における、一般走行車両に対する安全上の留意点と対応策についてご提案ください。なお、本工事のすべての場所打ち杭、橋台・橋脚には西脇橋、つるまき橋も含まれます。

4	入札公告説明書「4-2. 1) 技術提案に関する技術評価点	技術提案評価項目の性能・機能で「新設の橋台・橋脚構築におけるコンクリート打設時および養生時」とありますが、「新設の橋台・橋脚」には葛川避溢橋上り線の巻立て補強をする既設橋脚も含まれるのでしょうか。また同じく上り線A1、A2の拡幅橋台も含まれるのでしょうか。	葛川避溢橋上り線の巻立て補強をする既設橋脚及び上り線A1、A2の拡幅橋台は「新設の橋台・橋脚構築」に含まれません。
---	-------------------------------	--	---