

質問書に対する回答

(工事名) 関越自動車道 坂戸北工事

番号	質問箇所	質問事項	回 答
1	数量明細表 1/24 西脇橋図面 50/71 および 65~66/71	構造物掘削（普通部）について、閲覧資料の「数量明細表」より西脇橋の数量が 5,002.3m ³ となっていますが、こちらの数量は西脇橋図面 50/71 および 65~66/71 の数量であると考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
2	西脇橋図面 50/71	西脇橋図面 50/71 に記載されている、構造物掘削について、どの部分の土量を考慮されていますでしょうか。陸上、水中、一般部、杭頭以下等条件についてご教示ください。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
3	西脇橋図面 65/71 特記仕様書 25-2-3	西脇橋図面 65/71 に記載されている、構造物掘削について、摘要欄に盛土掘削は一次掘削から流用とございますが、特記仕様書 25-2-3 の記載の通り、盛土場への仮置を考慮していると考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	そのとおりお考えください。
4	西脇橋図面 66/71	西脇橋図面 66/71 に記載されている、構造物掘削について、埋め戻し数量は考慮していませんでしょうか。考慮していましたら数量についてご教示ください。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。

5	葛川避溢橋図面 127, 133/165 特記仕様書 25-2-3	葛川避溢橋図面 127, 133/165 および特記仕様書 25-2-3 構造物掘削B、Cについて、空頭制限なしで継手なしの鋼矢板VL型についても中古品で積算されていますでしょうか。ご教授お願ひ致します。	積算に関する質問に対してはお答えできません。 空頭制限なしで継手なしの鋼矢板VL型について調達方法については指定はありませんので、貴社の施工計画に基づき必要な費用を計上して下さい。
6	附帯工図面 8~9/107 閲覧資料 02_H29. 坂戸北地区道路詳細設計 #03-6_用排水工 16/20	附帯工図面 8~9/107 の集水桿 Type0, TypeP について、閲覧資料には縞鋼板蓋が想定されていますが、図面には記載がございません。積算上は蓋について考慮されていないということでおろしいでしょうか。ご教示ください。	設計図面を正としてお考え下さい。
7	附帯工図面 12~18/107	附帯工図面 12~18/107 の集水桿 TypeS, TypeT について、4号マンホールの歩掛についてご開示願います。	積算に関する質問に対してはお答えできません。
8	附帯工図面 12~13/107	附帯工図面 12~13/107 の集水桿 TypeS について、掘削、埋戻し等の土工数量の記載がございませんが積算上考慮されていないということでしょうか。考慮されましたら数量についてご開示願います。	附帯工図面12~13/107に示す集水桿TypeSの掘削及び埋め戻し数量は、L型擁壁工と同時施工を想定しています。
9	土木工事積算基準	耐震補強用鋼板の輸送について、輸送に伴う運搬距離は何キロ m で想定されていますでしょうか。また、土木工事積算基準にあります鋼橋工場製作輸送費に示す回帰式はどちらの橋種で算出されていますでしょうか。ご教授願います。	積算に関する質問に対してはお答えできません。