

質問書に対する回答

(工事名) 関越自動車道 坂戸北工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	函渠工図面 No, 14、15	仮設土留工詳細図（起点側）及び（終点側）において、材料表で親杭が H-458×417 と H-300×300 とされていますが断面図では H-400×400 と H-300×300 となっています。どちらが正しいでしょうか。	7月5日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 断面図に誤りがありました。 正しくは H-458×417 及び H-300×300 となります。 なお、上記については交付図書を訂正いたします。