

質問書に対する回答

(工事名) 京葉道路 受配電自家発電設備更新工事

No.	質問箇所	質問事項	質問回答
1	特記仕様書 3-5-3 (2) 図面番号 01-01・02 -01・03-01・04 -01・05-01・06 -01・07-01・09	単線結線図に記載されている負荷回路のWH はすべて検定付でよろしいでしょうか。 また、主幹WH はマルチメータのため検定なしでよろしいでしょうか。	負荷回路の個別WHは特記仕様書 3-5-3に記載の通り、すべて検定付でお願いいたします。なお、主幹をはじめとしたマルチメータ（電子式計器）は機材仕様書（17101号）2-4-2（14）に記載の通りです。
2	図面番号：04-01	貝塚IC のTN 照明制御盤自動調光装置の受光部は上り入口1 個と下り入口1 個の計2 個でよろしいでしょうか。	その通りです。上り線入口1 箇所と、下り線入り口1 箇所の計2 箇所です。
3	3 図面番号：01-01・ 02-01・04-01・ 05-01 03-01・07-01	穴川西IC・穴川中IC・貝塚IC・松が丘南IC は遠制子局が照明制御盤内に入っている記載ですが、遠制子局は盤内に収納ではなく、盤外の既設と考えてよろしいでしょうか。 穴川東IC・蘇我IC も同様に盤外の既設と考えてよろしいでしょうか。 また、照明制御の信号は遠制子局から指令を受ける考えでよろしいでしょうか。	遠制子局は盤内収容ではなく、各電気室の機器配置図のとおりすべて盤外となります。また道路照明制御の信号については図面に記載の通り遠制子局から指令を受けることとなります。